



W-1.43.2.116...2023...1...ZK  
Dot. 125/23

Warszawa, dnia 23.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdwr>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 562 od km 25+334 do km 26+334 m. Główna. – nr postępowania 125/23**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji projektowej prosi o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie roboty wymagane do wykonania na w/w zadaniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem projektu technicznego zamieszczony w SWZ przedmiar robót jest kompletny i obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania na w/w zadaniu.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż roboty mają charakter remontu będą prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w związku z powyższym nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

#### Pytanie 3

Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na bardzo długą procedurę zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu (obecnie 2 do 3 miesięcy).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia realizacji umowy ze względu na długą procedurę zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.

#### Pytanie 4

W związku z zachowaniem zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej 2,5 - krotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ( $h \geq 2,5 \times D$ ) prosimy o możliwość zastosowania na warstwę wyrównawczą mieszanki AC11W 50/70 KR 1-2.

Nadmieniamy, że średnia grubość warstwy wyrównawczej wynosi 3cm, w związku z czym mieszanka o uziarnieniu do 16mm nie spełnia warunku ( $h \geq 2,5 \times D$ ) zapisanego w SST.



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy wyrównawczej mieszanki mineralno – asfaltową AC 11 W 50/70 KR 1-2.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
*Grzegorz Obłękowski*