



URZĄD GMINY UDANIN
ul. Kościelna 10
55-340 Udanin

tel. 76/ 7442870

fax. 76/7442899

www.udanin.pl

e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, dnia 17-03-2022 r.

Znak sprawy: GK.I.7021.1.15.2022

URZĄD GMINY W UDANINIE
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin

Studio IV
Pracownia Architektoniczna
ul. Gwarecka 17
54-143 Wrocław

TEMAT: Wniosek o wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03-03-2022 r. w sprawie wydania warunków rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Lusina, dla działki nr 324/4 informujemy, że rozbudowę można wykonać po spełnieniu następujących warunków :

1. Miejsce wpięcia w sieć wodociągową: sieć wodociągowa DN 80 zlokalizowana w obrębie pasa drogowego, zgodnie z załączonym PZT.
2. Wpięcie wykonać za pomocą trójnika DN 80 oraz zasuwy DN 80 .
3. Włączenie w sieć wodociągową wykonane zostanie przy udziale przedstawiciela Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin .
4. Rozbudowę sieci wodociągowej wykonać wg normy jak dla przewodów zewnętrznych .
5. Sieć wykonać z rur PE-HD 1,0 MPa, DN 100 zgodnie z załączonym PZT.
6. Sieć zakończyć hydrantem DN 80.
7. Przed hydrantem zabudować zasuwę odcinającą DN 80.
8. Głębokość ułożenia rury nie mniejsza niż 1,2 m od poziomu gruntu.
9. Przejścia pod przeszkodami w budynku wykonać w rurach ochronnych.
- 10. Przed zasypaniem, wykonaną sieć należy zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Udanin celem dokonania przeglądu oraz służbie geodezyjnej celem wykonania inwentaryzacji powykonawczej.**

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

mgr Janusz Browarny
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

Sprawę prowadzi:

Janusz Browarny

Tel : 76/870 93 51

e-mail: janusz.browarny@udanin.pl