


UWAGI:

1. MIEJSCE MONTAŻU GRZEJNIKA I WYPROWADZENIE BEDNARKI UZIEMIĄJĄCEJ UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ DŹWIGU
2. PRZEWODY UKŁADAĆ W PIWNICY W KORYTKACH KABLOWYCH I DALEJ W SZYBIE WINDY W KORYTKU KABLOWYM LUB LISTWIE INSTALACYJNEJ
3. W POLU NR 2 W ROZDZIELNICY RG ZAMONTOWAĆ ZABEZPIECZENIA PROJEKTOWANYCH OBWODÓW ZGODNIE Z RYS. NR SP08-BE-03



PROJEKTOWAŁ: inż. M. Wróblewski
uprawnienia 4509/Gd/90
specjalność elektryczna b/o

SPRAWDZIŁ: inż. L. Konkol
uprawnienia POM/0008/P00E/13
specjalność elektryczna b/o

SKALA: 1:50
DATA: 11.02.2022
NR RYSUNKU: SP20-BE-01
REK: 80-204 Gdansk
Śniadeckich 26/5

tel/fax:
(58) 304 95 00
jotha@jotha.pl

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku
Budynek Nr 19 – DOBUDOWA SZYBU WINDOWEGO

PROJEKT TECHNICZNY – INSTAL. ELEKTRYCZNE

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
RZUT PIWNICY – POZIOM – 3,00

Niniejszy projekt stanowi autorskie opracowanie firmy JOTHA i jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z ustawą z 01.08.2000 r. (Dz. Ustaw Nr 80 poz. 904)