

DZIAŁ PSIRI – UJĘCIA MIEJSKIE (KSIĄŻKA EKSPLOATACJI STUDNI)

DATA	STAN LICZNIKA	WYDAJNOŚĆ UJĘCIA	POZIOM ZW. WODY		TYP POMPY	DATA ANALIZY	UWAGI
			STATY CZNE	DYNAMI CZNE			
8.02.2018v	033041	14,90	2,80	13,10			
8.03.2018v	043322	15,50	2,90	12,80	studnia	odeflowione wydajność ok 18m³/h	
11.04.2018	058729	18,40	3,00	16,40		lustro wody 16,0 przewlek 14.03.2018	
8.05.2018	071884	21,80	2,30	16,30	16-04-2018v surony	przepływ wody przez 1551 1552	
11.06.2018v	088834	21,50	2,80	16,80			
8.07.18v	101875	20,20	3,00	16,60			
10.08.18v	118280	20,80	2,80	16,80			
11.08.18v	134434	21,30	2,90	16,80			
10.10.18v	147833	21,20	3,10	16,80			
8.11.18v	161805	21,30	3,30	16,60			
10.12.18v	176585	21,50	3,10	16,80	przewlek 17,80		
16.01.18v	185184	21,00	2,5	16,80	04-02-2018	dynamizm krawężnika	
11.02.18v	207545	20,80	3,0	16,80			
11.03.18v	221073	20,80	3,10	16,80			
10.04.18	235563	21,00	3,30	16,90			
10.05.18v	248452	20,50	3,40	16,80			
10.06.18v	263855	18,80		16,80			
10.07.18v	275974	17,40	2,5/30	16,80			