



Ryczywół, dnia 18 grudnia 2024 r.

RIR.271.11.2024

**Wyjaśnienia Nr 2 do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, z możliwością negocjacji pn.:

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywole.**

/strona prowadzonego postępowania/

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający dokonuje wyjaśnienia i zmiany treści SWZ:

1. Czy można prosić o przesłanie plików przedmiarów w formacie edytowalnym .ath?  
**Odpowiedź: Zamieszczono w dniu 17 grudnia 2024 roku na stronie prowadzonego postępowania.**
2. W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym i trudnościami w pozyskiwaniu ofert niezbędnych do wyceny zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 10.01.2025 r. Pozwoli to nam na złożenie Państwu rzetelnej i konkurencyjnej oferty.  
**Odpowiedź: W związku z udzielonymi w dniu 17 grudnia 2024 roku wyjaśnieniami oraz załączonymi plikami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 3 stycznia 2025 roku, godzina 8.30.**
3. W PT AKPIA w punkcie 1.5 Projektowany system sterowania jest napisane: „W pełni automatyczną obsługę obiektu zapewnia istniejący system sterowania oparty na sterowniku Modicon M580 oraz nowy system SCADA. (...) Nowy system SCADA zlokalizowany na oczyszczalni ścieków w Ryczywole umożliwi odczyty i zapisy wszystkich parametrów procesowych – w tym także rejestracje stanów alarmowych i trendów.” – System SCADA jest już zaimplementowany, czy należy go dostarczyć w ramach inwestycji?  
**Odpowiedź: W ramach inwestycji należy dostarczyć i wdrożyć nowy system SCADA, który zastąpi obecnie użytkowane systemy monitoringu.**

**Z uwagi na powyższe wyjaśnienia oraz wyjaśnienia i zmiany z dnia 17 grudnia 2024 roku Zamawiający zmienia termin składania ofert oraz ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00649919/01 z dnia 12 grudnia 2024 roku w zakresie zmiany terminu składania ofert.**

SWZ dział XIX zyskuje brzmienie:

<b>XIX. INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:</b>
---

**1. Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>3 stycznia 2025 r.</b>	<b>do godziny</b>	<b>8:30</b>
----------------	---------------------------	-------------------	-------------

Wójt Gminy Ryczywół  
/-/ Roman Trzęsimiech

Sprawę prowadzi:

Natalia Janus

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

Tel. (67) 28 37 002 wew. 20

[natalia.janus@ryczywol.pl](mailto:natalia.janus@ryczywol.pl)