

Kikół 03 września 2021 rok

Gmina Kikół  
Plac Kościuszki 7  
87-620 Kikół

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania inwestycyjnego:  
Przebudowa drogi gminnej nr 170112C w miejscowości Wołęcín.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. Zm.) Zamawiający Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Numer postępowania ZP.TP.271.4.2021

#### **Pytanie 1**

Prosimy o podanie poprawnej grubości warstwy ścieralnej na zjazdach. Czy warstwa ścieralna ma mieć gr. 4 cm jak wskazuje przekrój normalny, czy 5 cm jak podaje kosztorys i opis techniczny. Jak w p 5

#### **Odpowiedź 1**

Prawidłowa grubość warstwy ścieralnej winna być 5 cm.

#### **Pytania 2**

Zamawiający wymaga aby lampa wiatrowa miała możliwość podłączenia do sieci zewnętrznej. Prosimy o ponowne rozważenie zapisów, gdyż zgodnie z opinią producenta nie robi się lamp z podłączeniem do sieci 230V. Jest to rozbieżne z funkcją lampy hybrydowej która działa min 40h bez słońca. Nie ma też takich sterowników, które będą ładować akumulatory – nie może to być ładowanie ciągłe bo uszkodzi akumulatory. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań.

#### **Odpowiedź 2**

Oprawa ma być w układzie solarnym a układ zasilanie ma mieć możliwość zmiany na napięcie z sieci.