

Nr IN.271.1.1.2021

Janowiec Wielkopolski, 28 maja 2021 r.

Sprawa: Wyjaśnienie nr 2 treści specyfikacji warunków zamówienia Nr 271.1.1.2021
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 130425C w Postugowie, Gmina Janowiec Wielkopolski w km 0+000,00 do km 1+575,00”.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 130425C w Postugowie, Gmina Janowiec Wielkopolski w km 0+000,00 do km 1+575,00”, ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00059504/01:

1. – stosownie do art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

Pyt. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie informacji w sprawie: obudowy wlotu i wylotu przepustu.
Czy ma być ona wykonana z kamienia polnego czy z brukowca?

Odp.

Zamawiający zakłada wykonanie wlotu/wylotu przepustu narzutem kamiennym na betonie klasy C/16/20 w sposób przedstawiony w projekcie budowlanym na rysunku nr 4 przekrój normalny przepustu.

2. W związku z udzielonymi powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, stosownie do art. 284 ust.6 ustawy Pzp, zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/janowiecwlkp> do specyfikacji warunków zamówienia.

Z poważaniem:

BURMISTRZ

Leszek Grzeczka