

Gmina Wieliczki  
ul. Lipowa 53  
19-404 Wieliczki

G.II.271.3.2024

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Postępowanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Gminy Wieliczki”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania:

1. Czy w oknach zastosować szprosy międzyszybowe?

**Odpowiedź:** Tak, w oknach zastosować szprosy międzyszybowe.

2. Lufciki mają się uchylać mechanizmem otwierania z poziomu podłogi?

**Odpowiedź:** Lufciki z mechanizmem otwierania z poziomu podłogi.

3. Dół okien ma być nieotwierany FIX?

**Odpowiedź:** Dół okien- fix ze szkłem o podwyższonej wytrzymałości.

Z up. Wójta  
mgr inż. Ewelina Kłopotowska  
Sekretarz Gminy