

*Załącznik 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy PZP*

**KOMENDA WOJEWÓDZKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W KATOWICACH**

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36

*/ pieczęć zamawiającego /*

Katowice, dn. 31 października 2023 r.,

Znak sprawy: WL.236.126.2023

***Publikacja na platformie zakupowej  
KW PSP Katowice***

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Z a m a w a j ą c y** : Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: „***Dostawa baterii akumulatorów oraz przegląd serwisowy zasilaczy UPS***”.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamawiający zainteresowany jest:

1. Dostawą baterii akumulatorów do 2 szt. zasilaczy- APC SURT 10000 XLI z modułem bateryjnym SURT192XLBP zgodnych z wymaganiami:
  - **128 szt. fabrycznie nowych akumulatorów CSB HR1221W F2 (dopuszczamy również dostawę akumulatorów firm EUROPOWER lub YUASA o wymiarach 90x70x101mm o pojemności nie mniejszej niż 5Ah/20hr ze złączami F2, projektowej trwałości min 5lat i przystosowanych do pracy w zasilaczach UPS)**
  - Okres gwarancji producenta na akumulatory: **24 miesiące** od dnia dostawy (instalacji)
  - Wykonanie bezpłatnego pomiaru pojemności lub rezystancji wewnętrznej dostarczonych baterii przed instalacją oraz 1-2 miesiące przed zakończeniem gwarancji. W przypadku wykrycia uszkodzonych baterii bezpłatna wymiana na nowe egzemplarze.
  - Wliczona w cenę wymiana akumulatorów w modułach bateryjnych UPS.
  - Wliczone w cenę koszty transportu, oraz transportu i utylizacji zużytych baterii akumulatorów.
2. Wykonanie pogwarancyjnego przeglądu serwisowego 4 szt. zasilaczy UPS wg wykazu:
  - a. 1 szt. - APC MGE Galaxy 3500 G35TF20KB4H;
  - b. 1 szt. - APC MGE Galaxy 3500 G35T30KH4B4S;
  - c. 2 szt. - APC SURT 10000 XLI z modułem bateryjnym SURT192XLBP.

Minimalny zakres przeglądu:

- czyszczenie, odkurzanie i konserwacja podzespołów urządzenia.

- ocena stanu kondensatorów, układu elektroniki, wentylatorów i filtrów powietrza chłodzącego.
- sprawdzenie poprawności podłączenia kabli zasilających i wyjściowych UPS-a.
- pomiar podstawowych parametrów zasilacza.
- pomiar oporności wewnętrznej lub pojemności poszczególnych akumulatorów w modułach bateryjnych.
- pomiary parametrów układu ładowania akumulatorów.
- testowanie UPS-a we wszystkich stanach pracy.
- wystawienie raportu serwisowego, z wyszczególnieniem uwag co do pracy zasilacza UPS, stanu baterii oraz elektroniki.

**Dodatkowe wymagania:**

1. Prace muszą być wykonane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

**Termin realizacji zamówienia:** 29 listopada 2023 r.

**Kryteria oraz sposób oceny ofert:**

- Cena 100 %
- Inne kryteria 0%

**Okres gwarancji na dostarczone baterie :** 24 miesiące od dnia dostawy.

**Miejsce i termin złożenia oferty:** Na platformie zakupowej KW PSP w Katowicach do dnia 7 listopada 2023 r. do godziny 10.00.

**Warunki płatności:** przelewem z 14 dniowym okresem płatności od dnia otrzymania faktury.

**Okres związania z ofertą :** 30 dni od dnia złożenia oferty.

**Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:** Piotr Jesionowski tel. 606 123 193;

**Sposób przygotowania oferty:** wg formularza dostępnego na platformie zakupowej KW PSP w Katowicach.

Zamawiający akceptuje podpisanie dokumentów przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego

**ZASTĘPCA ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
/ – /  
bryg. mgr inż. Arkadiusz KRZEMIŃSKI  
/ podpis elektroniczny Zamawiającego /**

**Pouczenie-informacja:** niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający może bez podania przyczyny unieważnić postępowanie lub odmówić zawarcia umowy. Złożenie przez wykonawcę oferty nie stwarza po jego stronie jakichkolwiek roszczeń, w tym o zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, bądź zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z zapytaniem ofertowym.

#### Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. (+48) 47 851 50 00, fax. (+48) (32) 832 70 15, e-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl);
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach jest Pani **Anna Gawron**, kontakt: **iod@katowice.kwpsp.gov.pl**, telefon **478515180**;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą w KW PSP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 8a pkt 4 ustawy Pzp znowelizowanej ustawą z dnia 21 lutego 2019r. (Dz.U. z 2019r., poz. 730); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Powyższe zapisy dotyczą Wykonawcy, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców”

/ pieczęć Wykonawcy /

**Treść oferty** dotyczy sprawy znak WL.236.126.2023  
/ wypełnia Wykonawca /

**Nazwa wykonawcy:** .....

Adres wykonawcy.....

NIP : ..... Regon: .....

E-mail: .....

Telefon kontaktowy: .....

Nr rachunku bankowego .....

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: .....zł.

Podatek VAT: .....zł.

Cenę brutto : .....zł.

Model dostarczanych akumulatorów.....

Okres i warunki gwarancji .....

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia .....

Termin ważności oferty .....

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

..... ,dnia.....

/ podpis Wykonawcy