



1920-2020  
**BITWA WARSZAWSKA**  
Warszawa, 15 czerwca 2020 r.

## INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

PILNE

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.38.2020

*Dotyczy: przetargu ograniczonego – Sprawa 36/2020*

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa i modernizacja systemu alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru oraz tablicy synoptycznej w oparciu o budynek 96 w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 - Sprawa 36/2020**, informuje:

### **Pytanie nr 1:**

W programie inwestycji jest informacja, że należy wykonać zasilanie awaryjne w postaci ZSE wraz z ogrodzeniem. Proszę o informację co to jest ZSE (parametry, lokalizacja) oraz jakiego typu ogrodzenie i ile metrów należy zaprojektować.

### **Odpowiedź:**

Zasilanie awaryjne w postaci ZSE wraz z ogrodzeniem nie wchodzi w zakres zamówienia.

### **Pytanie nr 2:**

W programie inwestycji jest informacja, że należy dostosować system alarmowy do podtrzymania zasilania przez 36 godzin. Czy należy to wykonać w zakresie wszystkich budynków w JW. 2414 i JW. 6021? Czy dostosować zasilanie do podtrzymania 36 godzin tylko dla systemu alarmowego czy również telewizji dozorowej i kontroli dostępu?

**Odpowiedź:**

Należy dostosować zasilanie awaryjne (36 godzin) dla wszystkich systemów ochrony technicznej (ujętych w zakresie rzeczowym zadania) z uwzględnieniem istniejącego agregatu prądowłórczego o mocy 630 kVA usytuowanego przy budynku nr 94 w kompleksie wojskowym K-0044.

**Pytanie nr 3:**

W programie inwestycji jest informacja, że należy wykonać inwentaryzację i ocenę stanu urządzeń alarmowych (SA i TSN) w JW. 2414 i JW. 6021. Czy w przypadku wykazania złego stanu urządzeń, niespełnienia obowiązujących norm lub przekroczenia resursów w ramach projektu należy dokonać naprawy systemów?

**Odpowiedź:**

Jeżeli inwentaryzacja wykaże zły stan urządzeń, to należy dokonać naprawy systemów tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu funkcjonalnego zadania.

Ponadto w związku z krótkim okresem czasu jaki pozostał na złożenie ofert oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi mających na celu prawidłowe opracowanie oferty przetargowej Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert z dnia **16.06.2020 r.** na **19.06.2020 r.**

Zgodnie z powyższym występującą w Ogłoszeniu oraz SIWZ datę **16.06.2020 r.** należy zastąpić datą **19.06.2020 r.** Godziny złożenia oferty, wpłaty wadium oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ załączników do SIWZ w przetargu nieograniczonym na **wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: *Budowa i modernizacja systemu alarmowego, telewizyjnego systemu nadzoru oraz tablicy synoptycznej w oparciu o budynek 96 w kompleksie wojskowym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 - Sprawa 36/2020.***

Z poważaniem

**SZEF ZARZĄDU**

  
**płk Dariusz MACIĄG**

Małgorzata ZIEMIŃSKA, tel. 261 849 317  
15.06.2020 r.  
(2612)