



Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest rozbudowa drogi gminnej ul. Szwoleżerów na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kościuszki w Ząbkach.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy odtwarzane ogrodzenia oraz bramy z furtkami mają być wykonane z elementów nowych czy z elementów wcześniej zdemontowanych.

Odpowiedź:

Część ogrodzeń, które ulegają zniszczeniu podczas rozbiórek tj. fundamenty i elementy murowane muszą zostać odtworzone z materiałów nowych, pozostałe części ogrodzeń odtworzone będą z wykorzystaniem elementów zdemontowanych.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża
Z-ca Burmistrza