


WS.6222.7.2015



Cieszyn, dnia 21.07.2015r.

Na podstawie art. 214 w związku z art. 146b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.), art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1546), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.07.2015r., znak: EC/TK/1372/2015, Energetyki Cieszyńskiej Spółka z o. o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn,

### **Starosta Cieszyński zmienia**

decyzję własną z dnia 20.06.2005r., znak: WS.7648-1/PZ/04/05, udzielającą Energetyce Cieszyńskiej Sp. z o. o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznej do spalania paliw o mocy 119,53 MW<sub>t</sub>, zmienioną decyzjami z dnia 25.03.2010r., znak: WS.S7648-PZ-00001/10, z dnia 31.08.2011r., znak: WS.6222.00001.2011, z dnia 05.07.2012r., znak: WS.6222.00001.2012, z dnia 02.10.2014r., znak: WS.6222.00003.2014, z dnia 01.06.2015r., znak: WS.6222.2.2015, w poniższym zakresie:

1. Zmienia się treść punktu III ppk. 1.1. nadając poniższe brzmienie:

#### **1.1. Dopuszczalne wielkości emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza**

##### **Kocioł WR-25 (K-9)**

	Dopuszczalna emisja do dnia 31.12.2015r.	Dopuszczalna emisja od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2022r.	Roczna emisja
Dwutlenek siarki	1500 mg/m <sup>3</sup>	1500 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	132 Mg/rok
Dwutlenek azotu	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	35 Mg/rok
Pył	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	35 Mg/rok

##### **Kocioł WR-25 (K-10)**

	Dopuszczalna emisja do dnia 31.12.2015r.	Dopuszczalna emisja od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2022r.	Roczna emisja
Dwutlenek siarki	1500 mg/m <sup>3</sup>	1500 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	132 Mg/rok
Dwutlenek azotu	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	35 Mg/rok
Pył	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	35 Mg/rok

##### **Kocioł WR-25 (K-11)**

	Dopuszczalna emisja do dnia 31.12.2015r.	Dopuszczalna emisja od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2022r.	Roczna emisja
Dwutlenek siarki	1500 mg/m <sup>3</sup>	1500 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	132 Mg/rok
Dwutlenek azotu	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	35 Mg/rok
Pył	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	35 Mg/rok

**Kocioł parowy OR-35 N (K-12)**

	Dopuszczalna emisja do dnia 31.12.2015r.	Dopuszczalna emisja od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2022r.	Roczna emisja
Dwutlenek siarki	1300 mg/m <sup>3</sup>	1300 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	330 Mg/rok
Dwutlenek azotu	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	100 Mg/rok
Pył	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	100 Mg/rok

**Kocioł olejowy ED-6 (K-13)**

	Dopuszczalna emisja do dnia 31.12.2015r.	Dopuszczalna emisja od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2022r.	Roczna emisja
Dwutlenek siarki	850 mg/m <sup>3</sup>	850 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	0,67 Mg/rok
Dwutlenek azotu	400 mg/m <sup>3</sup>	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	0,33 Mg/rok
Pył	50 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>	0,04 Mg/rok

**Emisja substancji z emitora EI przy prowadzeniu pomiarów ciągłych do dnia 31.12.2022r.**

Dwutlenek siarki	1463 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>
Dwutlenek azotu	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>
Pył	400 mg/m <sup>3</sup> <sub>u</sub>

**Roczna emisja substancji z elektrociepłowni do dnia 31.12.2022r.**

Dwutlenek siarki	727 Mg/rok
Dwutlenek azotu	205,04 Mg/rok
Pył	205,04 Mg/rok

Pozostałe zapisy decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.06.2005r., znak: WS.7648-1/PZ/04/05, zmienionej decyzjami własnymi z dnia 25.03.2010r., znak: WS.S7648-PZ-00001/10, z dnia 31.08.2011r., znak: WS.6222.00001.2011, z dnia 05.07.2012r., znak: WS.6222.00001.2012, z dnia 02.10.2014r., znak: WS.6222.00003.2014, z dnia 01.06.2015r., znak: WS.6222.2.2015, pozostają bez zmian.

**UZASADNIENIE**

W dniu 08.07.2015r. do tut. Organu wpłynął wniosek z dnia 06.07.2015r., znak: EC/TK/1372/2015, Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn, dotyczący zmiany decyzji Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.06.2005r., znak: WS.7648-1/PZ/04/05, wraz z późniejszymi zmianami, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznej do spalania paliw prowadzonej w Cieszynie przy ul. Mostowej 2, w zakresie zmiany dopuszczalnych wielkości emisji dla substancji wprowadzanych do powietrza poprzez uwzględnienie okresów przejściowych dla obowiązujących od 1 stycznia 2016r. standardów emisyjnych.

Zgodnie z „derogacją ciepłowniczą” wynikającą z art. 146b w/w ustawy Prawo ochrony środowiska, dla zastosowania której warunki spełnia Energetyka Cieszyńska Sp. z o. o., obowiązują wielkości dopuszczalnej emisji tlenu azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, wielkości dopuszczalnej emisji pyłu i wielkości dopuszczalnej emisji dwutlenku siarki, które zostały określone w pozwoleniu zintegrowanym jako obowiązujące w dniu 31 grudnia 2015r. Wobec czego, koniecznym stała się zmiana w/w pozwolenia zintegrowanego.

Niniejsza zmiana pozwolenia zintegrowanego potwierdza czasowe (tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2022r.) korzystanie przez Energetykę Cieszyńską Sp. z o. o. z w/w odstępstwa w zakresie wielkości dopuszczalnych emisji dla 3 kotłów WR-25 (K-9 – K-11) oraz dla kotła parowego OR-35N (K-12).

Dopuszczalną wielkość emisji dla kotła olejowego ED-6 (K-13) określono zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

W niniejszej sprawie uznano, że określony w punkcie 1 decyzji zakres zmiany pozwolenia zintegrowanego nie stanowi istotnej zmiany, o której mowa w art. 214 ust. 3 w/w ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 10 K.p.a. stronie zapewniono czynny udział w niniejszym postępowaniu administracyjnym, a przed wydaniem niniejszej decyzji umożliwiono stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Biorąc pod uwagę powyższe w oparciu o cytowane przepisy orzeczono jak w sentencji.

**Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej wniesione w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.**

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł (słownie: tysiąc pięć złotych pięćdziesiąt groszy).



z up. STAROSTY  
Grażyna Skatuba-Ossolińska  
Naczelnik Wydz. Środowiska  
Rolnictwa i Leśnictwa

**Otrzymują:**

1. Energetyka Cieszyńska Spółka z o. o., ul. Mostowa 2, 43-400 Cieszyn
2. WS-a/a

**Decyzję ostateczną otrzymują:**

1. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
Delegatura w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 117, 43-316 Bielsko-Biała

