

ZP.271.23.2024

Augustów, dnia 02.10.2024 r.

- strona internetowa Zamawiającego -

Odpowiedzi na pytania

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Budowa kolektora deszczowego w ul. Arnikowej (odcinek od ul. Wojska
Polskiego do ul. Słowackiego)”

*Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:***

A. Pytanie:

Branża Sanitarna

Czy zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie studni betonowej z kinetą wykonywaną ręcznie, która charakteryzuje się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale jest rozwiązaniem tańszym? Czy konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie studni z kinetą wykonywaną ręcznie, należy zastosować studnie z kinetą monolityczną, prefabrykowaną.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Sławomir Sieczkowski

.....

(Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona)