


Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu SEKRETARIAT	
wpłynęło dnia	2020 -12- 16
Nr dz.	3883

Zamość, dnia 08.12.2020r.

SDM  
16.12.2020  


Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  
ul. Kilińskiego nr 86  
22 400 Zamość

### DECYZJA

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz.U. z 2020r. poz. 256) - po rozpatrzeniu sprawy z urzędu w sprawie stanu technicznego kładki dla pieszych JNI 31000342 nad ulicą Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu

#### nakazując:

- Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu:
- wymianę uszkodzonego dźwigara stalowego wraz z konstrukcją wzmacniająco-maskującą kładki dla pieszych JNI 31000342 nad ulicą Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu w terminie do 31.12.2021r.
- wymianę uszkodzonego dźwigara przeprowadzić zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, tj. na podstawie projektu technologicznego tymczasowego podparcia, demontażu uszkodzonego dźwigara i montażu nowego o tym samym przekroju.

### Uzasadnienie

W dniu 01.10.2020 do tutejszego Inspektoratu wpłynął protokół przeglądu kładki dla pieszych JNI 31000342 nad ulicą Hetmana Jana Zamoyskiego w Zamościu stwierdzający zły stan techniczny jednego dźwigara i możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ruchu publicznego.

Po przeprowadzeniu z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu kontroli stanu technicznego przedmiotowej kładki, stwierdzono, że jeden z dźwigarów od strony ulicy Wyszyńskiego jest odkształcony oraz stalowe blachy maskująco-wzmacniające są w dwóch miejscach popękane. Pan Marcin Nowak Dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu w czasie kontroli zobowiązał się do przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego kładki dla pieszych JNI 31000342 w terminie do 10.11.2020r.

Zgodnie z przedstawioną ekspertyzą stanu technicznego kładki dla pieszych nad ulicą Hetmana Jana Zamoyskiego sporządzoną przez osobę z uprawnieniami drogowo-mostowymi - mgr inż. Krzysztofa Przybylskiego, w której stwierdza konieczność wymiany uszkodzonego dźwigara stalowego wraz z konstrukcją wzmacniająco-maskującą i jednocześnie informuje, że do czasu wymiany przedmiotowego dźwigara kładka dla pieszych może być użytkowana. Stwierdzono jednocześnie, że pęknięcia nie wpływają na nośność konstrukcji.

W związku z powyższym do omawianego przypadku ma zastosowanie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333.).

Przepis ten stanowi, iż w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3 za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują :


1. Adresat

2. aa

Do wiadomości

Prezydent Miasta Zamość



POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
  
mgr inż. Lesław Bartoszek