

Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
adres e-mail: kstrzalba@lukasz.med.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

znak pisma: SWLOG:271.KS.72...../2023

Tarnów, dnia 12.10.2023 r.

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Zespołu Warsztatów i Sekcji Energetyczno – Ciepłowniczej oraz materiałów elektrycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - sprawa nr 72/2023

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.10.2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Czy w rozdziale II - materiały hydrauliczne.

Poz. 73-74 - Miska ustępowa z odpływem firmy Cersanit - firma Cersanit nie posiada w swojej ofercie osobno miski stojącej z odpływem, mają tylko miski wiszące i kompakty WC. Czy w związku z tym, zamawiający dopuszcza zaferowania misek innego producenta, np. KOŁO?

Odpowiedź: Tak.

Poz. 168 umywalka lekarska 60x45 cm - czy zamawiający dopuszcza umywalkę lekarską o parametrach 60,5x49,5 cm ?

Odpowiedź: Tak.

poz. 252 manometr M 160 - proszę powiedzieć, jakie ciśnienie powinien mieć manometr?

Odpowiedź: Od 01-1,0 MPa

Otrzymują: Adresat
a/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Karolina Kstrzalba