



Kraków, dnia 15 września 2022 r.

**Zamawiający:**  
**Akademia Sztuk Pięknych**  
**im. Jana Matejki w Krakowie**  
**31-157 Kraków, Plac Jana Matejki 13**

**Numer sprawy: BZP-2630-34/2022**

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/asp\\_krakow/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings)

**Wyjaśnienie do treści pisma z dnia 14.09.2022 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na robotę budowlaną pn. **Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap II: Wykonanie robót rozbiórkowych, murarskich, izolacyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, wraz z obniżeniem posadzki w części piwnic oficyny budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9 - numer sprawy BZP-2630-34/2022.**

Zamawiający - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie:** W związku z opublikowaniem odpowiedzi do przetargu, mamy pytanie związane z odpowiedzią numer 32. Jest tam napisane, że poziom posadzki należy obniżyć o 45 cm. Według PFU poziom należy obniżyć o około 34 cm. Która wartość jest poprawna?

**Odpowiedź na pytanie:** Zamawiający informuje, że poziom posadzki należy obniżyć zgodnie z zapisami PFU tj. o około 34 cm.

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Na oryginale podpisał:  
z up. REKTORA  
/-/  
dr hab. Robert Sowa  
Prorektor d.s. studenckich i kształcenia