

# Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8  
71-116 Szczecin  
tel. 515 725 751  
daniel.okruch@gmail.com




2021 -07- 29

WPLYNEŁO

Szczecin, dnia 29.07.2021r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych


ul. Mariacka 25  
w Szczecinie



Dotyczy: ul. Mazurska 14 / 21

Przeprowadzono Kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.

Stwierdzono:



	1	2	3	4
str.				
II	WK21			
I	WK		WŁ	
N	WK	WŁ		COG
piw.				

## LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego

I, II – kondygnacja

cog – kocioł c.o. gazowy

W – wentylacja

Ł – łazienka

piw. – piwnica

str. – strych

N – parter

K – kuchnia

Brak wolnych przewodów do podłączenia wentylacji łazienki w M-21. Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód kominowy przez strych ponad dach.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch  
Upr. Nr 606 z dn. 29.05.2015r.  
Upr. Nr Gr.2 E/118/2020, Gr.2 D/119/2020