



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Krzywoustego 55 / 23

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



ul. Krzywoustego

LEGENDA:

1,2,... – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
cog – kocioł c.o. gazowy
κ – kuchnia Ł – łazienka
W – wentylacja

	1	2	3	4	5	6
str.						
III	WK25			COGK21	WŁ25	
II	WK23					
I			WK21			WŁ21
N	WK19	GK19				
piw.						

Brak wolnych przewodów kominowych. Celem zapewnienia wentylacji łazienki należy wyprowadzić dwa przewody: spalinowego z łazienki oraz wentylacji łazienki M-25 (Przewody Nr 7 i 8) po zewnętrznej ścianie budynku zgodnie z przepisami ponad dach.

Zapewnić stały dostęp powietrza w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w tym wentylacji.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.