



# Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8  
71-116 Szczecin  
tel. 515 725 751  
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


## Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25  
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Ziemowita 2/16

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



	1	2	3	4	5	6	7
str.							
III			COGK16			WK16	WL7
II				GK12	WK12		
I					WL7		
N							
piw.							

### LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego  
I, II – kondygnacja  
G – podgrzewacz gazowy wody  
COG – kocioł c.o. gazowy  
W – wentylacja  
LU – lokal użytkowy

piw. – piwnica  
str. – strych  
N – parter  
K – kuchnia  
Ł – łazienka

Przewody Nr 1 i 2 brak możliwości wykorzystania z uwagi na konstrukcję.

Kocioł c.o. gazowy kondensacyjny podłączyć do przewodu nr 3. Istniejący wkład należy wymienić na stalowy wkład w systemie powietrzno-spalinowym.

Brak wolnych przewodów kominowych do podłączenia wentylacji łazienki M-16. Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód wentylacji łazienki (Nr 7) przez strych ponad dach.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Okruch*  
Upr. Nr 229 z dnia 29.05.2015 r.