



ŻMIGRÓD

IRL.271.1.2025

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Żmigród, dnia 13 lutego 2025 r.
Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi Barkowo-Łapczyce w ramach koncepcji „Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części gminy Żmigród.”

Zamawiający Gmina Żmigród informuje, iż działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1320), w związku z wniesionymi przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Budowa drogi Barkowo-Łapczyce w ramach koncepcji „Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części gminy Żmigród.” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Wykonawca wskazuje, że odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 jest nieprawidłowa i narusza art. 135 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający jako gospodarz postępowania jest zobowiązany do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Informacja o stanie prawnym nieruchomości, na których ma być realizowana inwestycja, jest kluczowa dla prawidłowej wyceny oferty i realizacji zamówienia. To Zamawiający powinien posiadać i udostępnić informacje w tym zakresie, niezbędne do przygotowania oferty. W związku z powyższym wnosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie gdyż nieuregulowany stan granic uniemożliwi wykonanie zadania we wskazanym terminie.

Odpowiedź:

Inwestycja została zaprojektowana przez projektantów na aktualnych na tamten czas mapach do celów projektowych, wybranych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Trzebnicy. Zamawiający stwierdza iż granice powinny być ustalone prawnie.

Pytanie nr 2.

Prosimy o doprecyzowanie przez jaki okres należy przyjąć pielęgnację dla trawników.

Odpowiedź:

Do końca roku 2025.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie AC8S zamiast AC11S?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania AC8S zamiast AC 11S.

Pytanie nr 4.

Udostępniona ST zawiera wymagania dla podbudowy, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie mieszanki AC16W mieszanką AC16 P?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż nie wyraża zgody na zastąpienie mieszanki AC16W mieszanką AC16 P.



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie RAP do nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania RAP do nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Zatwierdziła:
Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Gminy Żmigród
Joanna Monastyrska

Sprawę prowadzi: Paulina Małys
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego e-mail: p.malys@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 24

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl