



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŻARACH**

Żary, dnia 23 2022 r.

PK.2370.1.2022

Odpowiedź na zapytanie do treści SWZ

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że w dniu 22 września 2022 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa Strażnicy KP PSP z JRG w Żarach – etap V**” zostało złożone zapytanie do treści SWZ. W związku tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zapytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza łożyskowe zawiasy ze stopów metali lekkich zamiast stali nierdzewnej? Czy zamawiający dopuszcza klamkę standardową zamiast klamki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza wyposażenie bram w łożyskowe zawiasy ze stopów metali lekkich zgodnie z technologią producenta bram zamiast zawiasów wykonanych ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie klamek w bramach zgodnie z technologią producenta bram zamiast klamek wykonanych ze stali nierdzewnej.

**KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żarach**

z up.

/-/

st. bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz
Zastępca Komendanta

Podpisano elektronicznie