



WIDOK "W"



14	BŁOK PODPOROWY POD SKRZYNKĘ DO HYDRANTU 600x450x120 mm	1	
13	BŁOK PODPOROWY POD SKRZYNKĘ DO ZSUWY 400x400x120 mm	1	
12	BŁOK PODPOROWY POD KOLANO STOPOWE HYDRANTU 250x250x100 mm	1	
11	PODBUDOWA Z BET. POD TRÓJNIK I ZASUWĘ 750x300x (80-120)mm I KOLANO STOPOWE 300x400x(80-120)mm	1	
10	BŁOK OPOROWY DLA TRÓJNIKA	1	WG RYS. BLOKI OPOROWE
9	SKRZYNKA ULICZNA DO HYDRANTU	1	PN-77/M-74082
8	HYDRANT P/POŻ PODZIEMNY Ø 80	1	PN-89/M-74092
7	KSZYŁTKA - ŁUK KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY 90° ZE STOPKĄ NR KAT. 292	1	FIRMA HAWLE
6	RURA WODOCIĄGOWA PVC-U LUB PE LUB PE Ø90 mm - DŁUGOŚĆ USTALIĆ WG RYS. PROFILU	1	
5	SKRZYNKA DO ZASUW	1	
4	OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW	1	
3	ZASUWA KLINOWA TYPU E2 DN80 Z KOŁNIERZEM I KIELI-CHEM WCISKOWYM DO RUR PVC I PE- NR KAT. 4041E2	1	FIRMA HAWLE - WG. EN1452-2, EN12201-2 (DIN 8074, 8081/8082)
2	ŻEL. TRÓJNIK KIELICHOWY KOŁNIERZOWY (DO RUR PVC LUB PE) HAWLE NR 430 - DLA WODOCIĄGU: - DN 110mm - KSZTAŁTKA MMA-KS 110-90-110, LUB - DN 160mm - KSZTAŁTKA MMA-KS 160-90-160.	1	FIRMA HAWLE
1	RURA WODOCIĄGOWA PVC-U LUB PE Ø110	1	
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ	PRODUCENT NORMA

INWESTYCJA: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą”

WYKONAWCA: DROMACC Maciej Białoszewski  
ul. Goworowska 31A/5  
07-410 Ostrołęka  
NIP: 758-210-07-65  
REGON: 146110936  
tel. +48 660 522 577

ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD POWIATU LEGIONOWSKIEGO  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11  
05-119 Legionowo

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Gorczyński	MAZ/0195/PWOS/06	
OPRACOWAŁ:	inż. Przemysław Pazik		

RYSUNEK: SCHEMAT PODZIEMNEGO HYDRANTU P.POŻ. nr: 7

DATA:	SKALA:	FAZA:	REWIZJA:
04/2022	b/s	PW	A