



UWAGA: Należy zastosować sufity podwieszane w klasie NRO, nieodpadające i niekapiące pod wpływem ognia. W korytarzach co 50 m w przestrzeni sufitów podwieszonych należy zamontować przegrodę z materiału niepalnego. Przestrzeń między sufitem podwieszonym a stropemna powierzchni całej kondygnacji należy podzielić na sektory o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> wydzieloną przegrodami z materiałów niepalnych.

#### LEGENDA:

	zakres projektu budowlanego		samozymykacz		hydrant DN 25 z węzłem p
	projektowana stolarka odporności ogniowej		stolarka bez odporności (powiększenie drzwi)		zamurowania odporności o

Obiekt:	BUDYNEK ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ W SAMOCHODZIM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTECIE MEDYCYNY W KATOWICACH, UL. REYMONTA 8, 40-027 KATOWICE		
Temat:	Ekspertyza techniczna w trybie: - § 2 ust.3a Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 (tj. Dz.U. 2002, poz. 12) w sprawie przeciwpowodziowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 151, poz. 2309) - § 13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2013 w sprawie przeciwpowodziowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2013, poz. 151, poz. 2309)		
Opracowali:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpowodziowych: mgr inż. Łukasz Musiałik Nr upr. 623/2015	Rzecznik budowlany: mgr inż. Marcin [Signature] nr decyzji: RZE/...	
Nazwa rysunku	Rzut 4 piętra	skala 1:100	Rysunek
FS PROJEKT biuro: ul. Motłunowska 57 43-143 Łęczyca tel./ fax. 664 227 123		mgr inż. MIROSLAW SZYNOLAR kom. 889 443 120 biuro@fsprojekt.pl Data opracowania: sierpień	

ZESTAWIENIE POW		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.
4.101	Punkt przyjęcia i rejestracji	1,0
4.102	Izolacja DNA	1,0
4.103	Izolacja RNA	1,0
4.104	Pom. do składowania reakcji PCR	1,0
4.105	Pom. do badań (genotypowanie i sekwencjonowanie Sanger'a)	1,0
4.106	Pom. NGS	1,0
4.107	Pom. do pracy z plazmidem	1,0
4.108	Pracownia wirusologiczna 2	1,0
4.108a	sektory izolacji + składowanie PCR	1,0
4.109	Śluza	1,0
4.109	Ciemnia	1,0
4.110	Pom. na zamrażarki niskotemperaturowe	1,0
4.201	Pomieszczenie techniczne	1,0
4.202	Pomieszczenie analizy badań	1,0
4.203	Pomieszczenie analizy FISH	1,0
4.301	Pomieszczenie techniczne	1,0
4.302	Pom. cytometrii 1	1,0
4.303	Pom. cytometrii 2	1,0
4.304	Pom. sortowania komórek	1,0
4.401	Pom. techniczne	1,0
4.500	Komunikacja wewn.	1,0
4.501	Śluza umywalkowo- fartuchowa	1,0
4.502	Kierownik	1,0
4.503	Pom. socjalne	1,0
4.504	Łazienka	1,0
4.505	Magazyn	1,0
4.506	Pom. porządk.	1,0
4.507	Zmywalnia	1,0
4.508	Łazienka	1,0
4.509	Serwerownia	1,0
4.605	Laboratorium	1,0
4.605A	Łazienka	1,0
4.606	Laboratorium	1,0
4.606A	Łazienka	1,0
4.607	Laboratorium	1,0
4.607A	Przedśionek	1,0
4.608	Laboratorium	1,0
4.609	Laboratorium	1,0
4.609A	Prysznic	1,0
4.609B	Przedśionek	1,0
4.609C	WC	1,0
4.610	Korytarz	1,0
4.611	Kuchnia oddziałowa	1,0
4.612	Magazyn	1,0
4.613	Dziurka pielęgniarek	1,0
4.614	Korytarz	1,0
4.615	Łazienka osób niepełnosprawnych	1,0
4.616	Hol	1,0
4.617	Klatka schodowa K1	1,0
4.618	Winda szpitalna	1,0
4.619	Przedśionek	1,0
4.620	Pomieszczenie porządkowe	1,0
4.621	Przedśionek	1,0
4.622	Aneks socjalny	1,0