



REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY  
we Wrocławiu

Nr...5395.../SZP

2021-10-22  
50-984 Wrocław

#SZCZEPIMYSIĘ

Wrocław 22 października 2021 r.

## ADRESACI według rozdzielnika

**Numer sprawy: RZIW-r-SZP.2612.75.2021**

**Dotyczy:** opracowania dokumentacji projektowej na „Montaż Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) oraz modernizację instalacji elektrycznej w Kościele Garnizonowym pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu”

Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, tel. 261-65-68-01, fax 261-65-68-02 informuje, że od jednej z firm wpłynęły zapytania do SWZ dotyczące ww. zadania.

### **Pytanie 1:**

Czy inwestor posiada inwentaryzację architektoniczną i elektryczną?

### **Odpowiedź:**

Inwestor posiada jedynie inwentaryzację elektryczną.

### **Pytanie 2:**

Czy zakresem zmian ma być objęta cała instalacja elektryczna we wszystkich pomieszczeniach, poddaszach, wieżach, kryptach itp.?

### **Odpowiedź:**

Modernizacją ma być objęta instalacja elektryczna w całym obiekcie z wyłączeniem linii zasilających od złącza kablowego do rozdzielni głównej, wymiany rozdzielni głównej oraz wykonania nowej instalacji dedykowanej organom w części empory organowej.

### **Pytanie 3:**

Proszę o przekazanie skanów inwentaryzacji.

### **Odpowiedź:**

Inwestor udostępni posiadaną inwentaryzację po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

### **Pytanie 4:**

Czy Inwestor posiada wytyczne konserwatorskie dla wymiany instalacji elektrycznych? Jak tak to proszę o przesłanie skanu.

**Odpowiedź:**

Inwestor posiada jedynie wytyczne konserwatorskie dot. montażu TSN, które zostały opublikowane na stronie wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.

**Pytanie 5:**

Czy w zakres ma wchodzić instalacja odgromowa i sygnalizacji pożaru?

**Odpowiedź:**

Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres zadania projektowego. W zakresie projektu należy przewidzieć zasilanie niskiego napięcia dla istniejącego systemu sygnalizacji pożaru.

**Pytanie 6:**

Proszę o przesłanie Programu Inwestycji i MWWOU.

**Odpowiedź:**

Inwestor udostępni Program Inwestycji i MWWOU po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


**Pytanie 7:**

Jaką kwotę Inwestor przewidział na realizację zadania projektowego?

**Odpowiedź:**

Inwestor przewidział 112.545,00 zł brutto na zadanie projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

**SZEF ZARZADU**



**plik Robert WÓJCIK**

Ewa Osada (tel. 261-65-68-41)-SZP  
21.10.2021  
T.2612

**KIEROWNIK**  
**SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
Rejonowego Zarządu Infrastruktury  
we Wrocławiu

**mgr Tomasz KOPONA**