

LINIA	Typ przewodu	YAKY-żo	YAKY-żo		YKSY-żo	YKSY-żo	YKY-żo						YKY-żo			
	Przekrój [mm²]	5x16	5x16		10x10	10x10	3x1,5						3x2,5			
					fabryczny	fabryczny										
	Długość [m]				14	14	5						4			
URZĄDZENIE	Nr obwodu	0.1	0.2	0.3			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	Moc nom./oblicz. []						4,9	4,9						0,1	0,05	
	Prąd oblicz. [A]						10,2	10,2						0,2		
	Prąd szczyt. [A]															
	Nr schematu															
	Nazwa urządzenia	Zasilanie podstawowe ze złącza ZK+P-1	Zasilanie rezerwowe ze złącza ZK+P-2	wtyczka odbiornikowa na agregat	Ogranicznik przepięć	Kontrola napięcia	Pompa P1	Pompa P2	Przepływomierz	Rezerwa	Modem GSM	Zasilacz 230VAC / 24VDC	Gniazdo 3-faz Gniazdo 1-faz	Grzejnik antykondensacyjny	Oświetlenie terenu	Zasilanie gniazda 24V AC
	Nr technolog. urządzenia						P1	P2	PQ1		LM	Z1		G1		24V AC

Projektant:	inż. Michał Długoński	Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Karbowski
Upr. nr:	POM/0015/POOE/08	Upr. nr:	86/Gd/01
Specjalność:	instalacyjna	Specjalność:	instalacyjna

Obiekt:	Budowa nowej przepompowni ścieków, kanalizacji tłocznej DN110 oraz odcinka kanalizacji grawitacyjnej DN200 stanowiącej połączenie kanału tłocznego z istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Orląt Lwowskich w Gdyni		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna
Data oprac. 04.2020	Schemat jednokreskowy zasilania przepompowni	MAXPROJEKT	
Skala: -		Rys. E-4	