



Piła, 26 lipca 2022 roku

PT.2370.2.1.2022

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu
o nr sprawy PT.2370.2.2022**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „ **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku JRG PSP Nr 1 w Piłe** ”

Zamawiający informuje, że do podmiotowego postępowania wpłynęły zapytania następującej treści;

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych ?

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 2.

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odpowiedź na pytanie nr 2 .

Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 3 .

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie takiej ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?



Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający nie posiada opinii konstrukcyjnej potwierdzającej możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach. Istnieje możliwość zastosowania układów balastowych dedykowanych do membran.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający potwierdza informację, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.

Pytanie nr 5 .

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że jest sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Na obiekcie wskazanym do montażu instalacji fotowoltaicznej jest wykonana nowa instalacja odgromowa zgodnie z załączonym do SWZ rysunkiem PW-15 rzutu dachu instalacji odgromowej.

Pytanie nr 6.

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu (PWP) ? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie , to prosimy o potwierdzenie że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a ewentualnie PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

W obiekcie znajduje się Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu. Lecz Zamawiający wymaga montażu osobnego Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu (PWP) dla instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 7.

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?".

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Jest to nowobudowany obiekt w którym nie jest wymagana jakakolwiek forma ochrony konserwatorskiej.

Pytanie nr 8.

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie nr 9.

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 9 .

Zamawiający informuję, że podtrzymuje zapisy w SWZ.

