

1. Zasobnik ze stali niskowęglowej atestowanej CWU WP6 10 o poj 4m3 z nierdzewną wężownicą o pow. wym. ciepła 11,3 m2 o masie ok 1200 kg izolowany -3szt.
2. Zawór bezpieczeństwa CWU 6 bar 2" -6szt.
3. Zawór odcinający do wody użytkowej Dn100 -14szt.
4. Zawór odcinający do wody użytkowej Dn40 -3szt.
5. Regulatory bezpośredniego działania termostatyczny Dn 40 kvs 20 tep do 300 oC komplet -3szt.
6. Filtr osadnikowi kołnierzowy Dn40 Pn16-3szt.
7. Zawór odcinający kołnierzowy Dn65 Pn16 -3szt.
8. Odwadniacz pływakowy Dn40 Pn 16 -3szt
9. Zawór odcinający kołnierzowy Dn40 Pn16 -9szt.
10. Zawór spustowy Dn 20 -3szt.
11. Termometr 0-100 oC -3szt.
12. Termometr 0-200 oC -6szt.
13. Manometr 0-10 bar -3szt.
14. Manometr 0-16 bar -6szt.
15. Automatyczny Dn 15odpowietrznik z zaworem-3szt.

Instalacja CWU
Instalacja CYR
Instalacja ZWU
Instalacja Parowa
Instalacja Kondesatu

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	**Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin**				
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**				
Branża:	Sanitarna				
Temat:	**Remont trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin, dz. nr 8/46, obręb 0003, jedn. ewid. 306201_1**				
Projektował:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2753/POOS/09	specjalność instalacyjna	VII 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Stryjewski	SLK/5892/PWBS/15	specjalność instalacyjna	VII 2018	
Schemat wymiennikowni				Skala -/-	Nr rysunku S1