

Zebrzydowice, dnia 11.12.2020 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE  
ul. Ks. A. Janusza 6  
43-410 ZEBRZYDOWICE  
NIP 5482430901  
-IR

IR.271.8.2020

**P.P.U.H WASP-BUD**  
**Jarosław Spandel**  
**waspbud@o2.pl**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „**Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację wraz z wykorzystaniem OZE dla rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Kończycach Małych**”

---

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy audytem energetycznym a przedmiarem robót w części ogólnobudowlanej prosimy o potwierdzenie i sprecyzowanie grubości styropianu (poz. nr 1.18.1.3)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót w pozycji nr 1.18.1.3 należy uwzględnić styropian o grubości 15 cm.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**



**Andrzej KONDZIÓŁKA**