

Bierutów, dnia 06.09.2024 r.

IR.271.22.2024.AK.4

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2024/BZP 00481458** dnia 03.09.2024 r.

Zapytanie nr 3 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Wykonawca jest w trakcie certyfikacji deklaracji środowiskowej PEP (pismo potwierdzające z instytutu badawczego, że Wykonawca przystąpił do certyfikacji i jest w trakcie jego uzyskania), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawca był w trakcie certyfikacji, a w momencie zakończenia robót przedstawi certyfikat Zamawiającemu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych ważnych na dzień składania oferty. Zamawiający nie dopuszcza, aby deklaracje środowiskowe były przedstawione po zakończeniu robót.

2. Wnosimy o dopuszczenie opraw o bezpieczeństwie fotobiologicznych RG1 - bardzo niskie ryzyko, które są powszechnie oferowane przez większość wiodących producentów oświetlenia na rynku. Wymaganie RG0 zdaniem wykonawcy jest nadmierne, niczym nie uzasadnione, niemożliwe do zaobserwowania różnicy przez obserwatora, a znacząco i sztucznie, w sposób nieuczciwy ogranicza konkurencyjność

Odpowiedź: Norma PN-EN 62471 określa cztery poziomy bezpieczeństwa fotobiologicznego: grupa ryzyka 0 (RG0) – brak zagrożenia, grupa ryzyka 1 (RG1) – niskie ryzyko, grupa ryzyka 2 (RG2) – średnie ryzyko, grupa ryzyka 3 (RG3) – wysokie ryzyko. Większość producentów opraw oświetleniowych spełnia wymagania normy PN-EN 62471 na poziomie RG0. Wymagania pozostają bez zmian.