

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40334379 na Dobór, dostawę oraz montaż przepływomierzy ultradźwiękowych dla komory ciepłowniczej K-1/2 kierunek Śródmieście.**

**Pytania:**

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierzy ultradźwiękowych. Które posiadają bezinwazyjne czujniki zaciskane na rurociągu przy zastosowaniu padów sprzęgających, niewymagających późniejszej obsługi?

**Odpowiedzi:**

Ad 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepływomierzy ultradźwiękowych posiadających bezinwazyjne czujniki zaciskane na rurociągu, pod warunkiem, że spełniają one pozostałe wymagania techniczne, opisane w SWZ oraz Zał. 4 do SWZ – PFU.

Dokumenty: Zapytanie ofertowe, SWZ, Zał. 1 do SWZ – Wzór umowy, Zał. 4 do SWZ - PFU, Zał. 5 do SWZ – Wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego oraz Zał. 3 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy zostały zaktualizowane i uwzględniają możliwość zastosowania bezinwazyjnych czujników zaciskanych na rurociągu.

W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje nowe wersje dokumentów:

40334379 zapytanie ofertowe - wersja 3 z dnia 30.08.2023.pdf

SWZ Przepływomierze\_Komora 1\_2 Śródmieście - wersja 3 z dnia 30.08.2023.pdf

Zał. 1 do SWZ - Wzór umowy wykonawczej - wersja 2 z dnia 30.08.2023.pdf

Zał. 3 do Umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy - wersja 2 z dnia 30.08.2023.pdf

Zał. 4 do SWZ - PFU przepływomierze - komora K-1\_2\_Śródmieście - wersja 2.pdf

Zał. 5 do SWZ - Wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego przepływomierze - w2.xls

Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **11.09.2023 r. godzina 10.00.**

Gdańsk, dnia 30.08.2023 r.