



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.21.2021

Trzebnica, 17.11.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 4 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.21.2021 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn: „**Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica**”.

- **Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści SWZ:**

Pytanie:

7. Rzetelność wymaga aby poinformować Zamawiającego, że planowana odbudowa wieży może nie będzie możliwa do zrealizowania jeżeli Wojewódzki Konserwator Zabytków nie udzieli zgody na zastąpienie istn. litego drewna modrzewiowego (z którego wykonana jest wieża) drewnem klejonym warstwowo. O wyrażenie takiej zgody wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Treść tego wystąpienia załączamy.

Odpowiedź:

Ad. 7. Zamawiający zamieszcza odpowiedź Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na pismo z dnia 28.09.2021r.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje stanowisko przedstawione przez DWKZ.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Pismo do DWKZ

Zał. nr 2 – Odpowiedź od DWKZ

Sporządziła:

Anna Sawczak

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl



Wrocław, dn. 28.09.2021 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony

Zabytków we Wrocławiu

ul. W. Łokietka 11

50-243 Wrocław


**Dot. „Odbudowy zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku
gm. Trzebnica -zgodnie z decyzją WUOZ nr 2265/2017 z dnia 29.09.2017r.”**

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji:

1. Czy przy odbudowie w/w drewnianego obiektu będzie można zastąpić zdegradowane biologicznie modrzewiowe i sosnowe elementy konstrukcyjne więźby kościoła (o dużych przekrojach, długościach niedostępnych obecnie na rynku) elementami utworzonymi z drewna klejonego przy zachowaniu dotychczasowych przekrojów i długości elementów wymienianych, oraz czy w nowych połączeniach konstrukcyjnych będzie można zastosować nowoczesne łączniki stalowe?
2. Czy rudę darniową znajdującą się w podmurówce kościoła można będzie zastąpić przy odbudowie wieży murem uformowanym z zaprawy i kamienia polnego, który także występuje w obecnym cokole?
3. Czy wyłaczane formatki dachówek wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej (obecnie mocno skorodowanej) można będzie przy odbudowie wieży zastąpić gontem drewnianym?

Ze względu na ograniczony termin składania ofert prosimy o udzielenie odpowiedzi w możliwie krótkim terminie.

Z poważaniem:



Do wiadomości:
- Urząd Gminy Trzebnica

**WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW**
we Wrocławiu

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11
tel. 71 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

WZN.5183.2239.2021.RK
44027/2021


WUOZ



52460290

Wrocław, 15.10.2021 r.

wpłynięto 20.10.2021



dotyczy: **budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kuźniczysku, gm. Trzebnica**

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2021 r. (wpł. 29.09.2021 r.) w sprawie dawnego kościoła ewangelickiego w Kuźniczysku, przedstawiam następujące stanowisko.

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kuźniczysku został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/3865/478 z dnia 18.06.1959 roku.

Przy realizacji prac remontowych i rewaloryzacyjnych w obiekcie należy stosować zasadę odtworzeniowości rozwiązań historycznych, w związku z tym nie akceptuję zaproponowanych metod działania i rozwiązań zamiennych w postaci zastosowania elementów konstrukcyjnych więźby elementami z drewna klejonego, łączonymi w sposób inny niż łączenia ciesielskie. Akceptacji nie znajduje również pomysł zastąpienia rudy darniowej kamieniami polnymi zatapianymi w zaprawie. Istniejące pokrycie dachowe z blachy wytłaczanej w dekoracyjne romby stanowi pokrycie historyczne, które na określonym etapie dziejów kościoła, w początkach XX w., zastąpiło wcześniejsze pokrycia (pierwotne z gontu i późniejsze z miedzi). Pokrycie to należy poddać uzupełnieniom i naprawom oraz fachowej renowacji.

Dolnośląski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Daniel Gibski

a/a Kuźniczysko, gm. Trzebnica (kościół ewang.)
RK