


**C-C**

This technical drawing shows a cross-section of a laboratory room with various pieces of equipment and their dimensions. The total width of the room is 1347 units.


- Top Dimensions:** 53, 47, 20, 53, 115, 52, 20, 60, 115, 119, 115, 119, 115, 119, 115, 60, 50.
- Right Side Dimensions:** 30, 260, 390, 100, 100.
- Bottom Dimensions:** 100, 20, 220, 20, 937, 55, 50.
- Equipment and Labels:**
  - zbiornik V=60l podchlorynu sodu (Sodium hypochlorite reservoir)
  - perystaltyczna pompa dozująca (Peristaltic dosing pump)
  - szafa zasilająco-sterownicza (Power control cabinet)
  - woda zimna (Cold water)
  - zestaw pompowy Grundfos HYDRO MPC-E 4 CRIE 32-5-2 (Grundfos pump set)
  - szafa sterownicza (Control cabinet)
  - kratka wywiewna (Exhaust grille)
  - stal kwasoodporna DN125 (Acid-resistant steel DN125)
  - grzejnik elektryczny EWX 1500W (Electric heater EWX 1500W)
  - grzejnik elektryczny DN80 (Electric heater DN80)
  - stainless steel components: stal kwasoodporna DN80, stal kwasoodporna DN125
  - Other labels include: elektryczny podgrzewacz wody, umywalka, wylot, and various pipe diameters like 60, 50, 205, 147, 52, 55, 76, 35.

## Obiekty projektowane



—

Obejma montażowa z gumą,  
montaż do ściany

|  |  |  |            |             |  |
|--|--|--|------------|-------------|--|
| Projektant branża sanitarna:   | mgr inż. Rodryk Świerczok  | Nr upr.:   | 595/01/DUW | Podpis:     |  |
| Sprawdzający branża sanitarna:   | mgr inż. Wojciech Tomków   | Nr upr.:   | 130/DOS/10 | Podpis:     |  |
| Projektant branża elektryczna:   | mgr inż. Waldemar Żurawski                                       | Nr upr.:   | 546/01/DUW | Podpis:     |  |
|  <p><b>BIURO PROJEKTOWE</b><br/><b>EKO-KARAT</b><br/>ul. Warszawska 12,<br/>58-500 Jelenia Góra<br/>● e-mail: ekorodryk@op.pl ● tel. 75 64 74 032</p> |  | Inwestor:  |            | Data:       |  |
|  |  | Gmina Bolków<br>ul. Rynek 1<br>59-420 Bolków   |            | 25.11.2021  |  |
|  |  | Lokalizacja inwestycji:  |            | Stadium:    |  |
|  |  | gm. Bolków, m. Wierzchosławice<br>jedn. ewid. 020502_5 Bolków, obr. 0013 Wierzchosławice<br>dz. nr 665/4 |            | PT          |  |
| Branża:  | Temat:   |  |            | Podziałka:  |  |
| Sanitarna  | "Przebudowa pompowni wody w m. Wierzchosławice,<br>dz. nr 665/4" |  |            | 1:50        |  |
| Obiekt:  | Tytuł rysunku:   |  |            | Nr rysunku: |  |
| Pompownia wody   | Pompownia wody - przekrój C-C                                    |  |            | 4.3         |  |