

Kościan, 29.07.2024 r.

BZP.271.1.5.2024

Do Wykonawców:

Dotyczy zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Kościanie

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach wykonywanych metodą bezwykopową zastosowanie w miejsce przewiertowych rur osłonowych PE100RC oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza w/w zadaniu w odcinkach wykonywanych metodą bezwykopową zastosowania w miejscu przewiertowych rur osłonowych PE100RC oraz przewodowych rur PCV zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych. Rury osłonowe PE100RC SDR11 na tych odcinkach, poza realizacją przewiertu pełnią rolę rur ochronnych (ochronna wytrzymałościowa, ochrona termiczna) ze względu na zbyt małe przykrycie rur przewodowych (konieczne do realizacji inwestycji).