


Rzut dachu
1:100


LEGENDA

 maszt odgromowy h=1,5m

Uwagi:

1. Na dachu wykonania jest instalacja odgromowa - stan techniczny ocenia się jako dobry. Jako zwody poziome wykorzystana jest blacha pokrycia dachowego. Przewody odprowadzające, złącza probiercze, zwody pionowe do ochrony kominów - pozostają bez zmian.
2. Dla instalacji fotowoltaicznej projektuje się zestaw masztów odgromowych. Projektowane maszty podłączyć do blachy pokrycia dachowego.



Temat:				
Rozbudowa wraz z przebudową budynku pawilonu sportowego w Woliczce polegająca na dobudowie wiaty rekreacyjnej, wyposażenie budynku w instalację C.O. oraz fotowoltaiczną. wraz z przyłączami wod-kan oraz instalacją elektryczną wewnętrzną do wiaty rekreacyjnej na działce nr ewid. 211 obr. Woliczka w msc. Woliczka				
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
Projektant	mgr inż. Paulina Musz	PDK/0231/PWOE/15		A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Rodzyńska Alca 1 tel.: +48 693 751 504 +48 530 133 333 e-mail: a.k.biurowo@interia.pl
Branża:			Faza:	
elektryczna			projekt wykonawczy	
Data:			Skala:	
styczeń 2021			1:100	
Inwestor:		Nazwa rysunku:		Nr.rys:
Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 woj. podkarpackie		Rzut dachu instalacja odgromowa i fotowoltaiczna		E2
				Arkusz: A3