



2023-41966



Bydgoszcz, 14 czerwca 2023 r.

1386-DE-DSB-DUB-WEB.7116.30.2023.4

URZĄD GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
ul. OGRODOWA 2 /
89-060 NOWA WIEŚ WIELKA

Dotyczy: Opinia dotycząca możliwości zagospodarowania terenu pod linią 400kV Broza na działce nr 465/2, obręb Brzoza, dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa skateparku, pumptracka, toru łuczniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą."

Odpowiadając na Państwa pismo nr RBI.7011.17.46.2023.DP z dnia 7 czerwca 2023 r. informujemy, że przez teren ww. inwestycji przebiega napowietrzna linia przesyłowa najwyższych napięć 400kV, relacji Bydgoszcz Zachód – Jasiniec, przęsło 31-32. Dla linii tej obowiązują wytyczne normy PN-E 05100 – 1998 r. i według nich należy projektować odległości między linią/przewodami linii 400 kV, a planowanymi obiektami budowlanymi.

Pas technologiczny, ww. linii najwyższych napięć, to obszar o szerokości po 40m od osi w obie strony. W pasie tym obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu:

- w pasie technologicznym linii obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych;
- lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w pobliżu linii elektroenergetycznych powinna uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych;
- zakazuje się tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości 7,67 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron);
- dopuszcza się wykonanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na istniejącej linii.

Uwzględniając powyższe Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. uzgadniają pozytywnie przesłany plan zagospodarowania dla działce nr 465/2, obręb Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1. Przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć (NN) należy traktować jako czynną (pod napięciem – mogącą grozić porażeniem prądem elektrycznym), w związku z powyższym należy zachować warunki bezpieczeństwa.
2. W przypadku prowadzenia prac budowlano - montażowych w zbliżeniach z linią NN sprzętem zmechanizowanym to jest np. koparko-ładowarką, spychaczem, itp. zachować normatywną odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, § 55). Prace sprzętem zmechanizowanym przy czynnych liniach NN w odległościach mniejszych niż 30 m muszą odbywać się wyłącznie na podstawie szczegółowej instrukcji, uzgodnionej

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 16, Sekretariat: tel. +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35

z prowadzącym eksploatację linii elektroenergetycznej.

3. Pod czynnymi liniami NN nie wolno składować materiałów, ani prowadzić robót sprzętem zmechanizowanym np. koparki linowe, podnośniki koszowe, dźwigi linowe itp.
4. W razie nagłych zdarzeń zagrażających liniom NN lub otoczeniu w zbliżeniu z liniami, należy między innymi poinformować telefonicznie przedstawiciela PSE S.A. (telefon 24h/dobę do Regionalnego Centrum Nadzoru w Bydgoszczy 52 552 15 31).
5. W przypadku gdy prace budowlane będą wymagały wyłączenia przedmiotowych linii to, zapotrzebowanie na wyłączenie powyżej wymienionej linii należy zgłaszać do dnia 31 lipca roku poprzedzającego wyłączenie do Wydziału Planowania Sieci ODM Bydgoszcz celem wprowadzenia ich do rocznego planu wyłączeń.
6. Możliwe jest również zgłaszanie wyłączeń linii w trybie miesięcznym do dnia 10 miesiąca poprzedzającego wyłączenie. Ze względów obiektywnych uzyskanie zgody na wyłączenie w trybie miesięcznym jest uzależnione od wyłączeń uwzględnionych w obowiązującym planie rocznym i bieżącej sytuacji w KSE.
7. Koszty ewentualnych napraw linii elektroenergetycznych NN, uszkodzonych podczas wykonywania prac montażowych pokrywa w całości inwestor.
8. Koszty braku przepływu energii w przypadku wyłączenia linii na skutek prac pokrywa w całości inwestor.

W nawiązaniu do ww. rozporządzenia na etapie realizacji inwestycji oczekujemy, do uzgodnienia instrukcję bezpiecznego wykonywania robót budowlanych sprzętem zmechanizowanym w pobliżu linii najwyższych napięć w odległości 30 m od rzutu poziomego przewodów.

Niezależnie od powyższego informujemy, że w pasie technologicznym występuje pole elektromagnetyczne, którego natężenie może przekraczać wartości dopuszczalne przepisami dla zabudowy mieszkaniowej.

Sprawę w PSE S.A. prowadzi Marcin Wiśniewski (tel. 52 552 18 90, e-mail: marcin.wisniewski@pse.pl).

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU PSE S.A.
Z - CA DYREKTORA
ds. Utrzymania
w Bydgoszczy
Jan Gramowski

Jacek Gruba
Za zgodność z oryginałem
Jacek Gruba

Załącznik:

1. Plan zagospodarowania

Kopię otrzymują:

1. WEB a/a

1:1000



SKALA 1 : 1000

5/2

Y NR 6,191.20.10.23,

pos o UKI. wys. PL-E

Legenda:

✓

Jacek Gruba

[illegible]

Stareo Bydgoski