

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację Zakupu pn. **Przebudowa parkingu- wymiana nawierzchni parkingu dla pojazdów pracowników na części „B” w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórz, Plan Modernizacyjny 2019;**

w ramach realizacji zadania: **„Przebudowa parkingu- wymiana nawierzchni parkingu dla pojazdów pracowników na części „B” w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórz, Plan Modernizacyjny 2019;**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w obrębie wykonywanego parkingu będą mogły pracować maszyny budowlane – w związku z zapisami BHP dotyczące elektrostatyczności wyposażenia?

*W obrębie parkingu będą mogły pracować maszyny budowlane. Maszyny muszą być sprawne technicznie i posiadać niezbędne dokumenty przeglądów i dopuszczenia do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem.*

2. Jakie środki ochrony indywidualnej muszą posiadać pracownicy wykonujący roboty budowlane? Czy ubiór musi spełniać warunki antyelektrostatyczne?

*Pracownicy wykonujący roboty budowlane w obrębie przebudowywanego parkingu muszą być ubrani zgodnie przepisami BHP dla prac budowlanych. Ubiór nie musi spełniać wymagań elektrostatyczności.*

3. Czy Wykonawca może zaproponować inną konstrukcję parkingu niż ta przedstawiona w dokumentacji przetargowej tj. w załączniku nr 1?

*Wykonawca może zaproponować inną konstrukcję. Konstrukcja parkingu musi spełniać wszystkie wymagania przepisów prawa budowlanego i przepisów związanych dla obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnić trwałość. Konstrukcja nie spełniająca wymagań jak wyżej nie będzie zaakceptowana przez Zamawiającego.*

4. W jaki sposób należy przewidzieć odprowadzenie wód z parkingu? Czy powierzchniowo na przyległy teren czy z pomocą wpustów i studni? Jeśli za pomocą wpustów – prosimy o wskazanie miejsca zrzutu wody. Czy należy zaprojektować w tym przypadku separator substancji ropopochodnych?

*Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy przewidzieć poprzez rozsączanie i spadki w kierunku terenów zielonych.*

5. Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien założyć koszt wykonania mapy do celów projektowych?

*Zamawiający zadanie kwalifikuje jako utwardzenie terenu na własnej działce.*

6. Czy Wykonawca w swojej ofercie powinien założyć koszt wykonania badań geotechnicznych i geologicznych w celu stwierdzenia nośności podłoża?

*Tak. Należy taki koszt przewidzieć. Normowe odwierty dla zadanej powierzchni należy wykonać po zdemontowaniu płyt drogowych. Konstrukcję parkingu należy zaprojektować w oparciu o wyniki badań. Dokumentacja geologiczna musi stanowić załącznik dokumentacji projektowej i odbiorowej.*

7. Czy projekt ma zawierać w swoim opracowaniu projekt docelowej organizacji ruchu na parkingu?

*Tak. Projekt parkingu ma zawierać projekt docelowej organizacji ruchu zgodny z przepisami i w uzgodnieniu z Zamawiającym.*

8. Czy Zamawiający dopuszcza, że na moment złożenia oferty zostaną złożone oświadczenia Oferenta o niezaleganiu z opłaceniem podatków i składek do US i ZUS, a oryginały zaświadczeń od Naczelnika US oraz Jednostki Zakładu Ubezpieczeń społecznych zostaną dostarczone jako uzupełnienie? (dotyczy pkt.1.2 ppkt. 3 Dz. III SIWZ)

*Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.*

9. Czy Zamawiający dopuszcza, że na moment złożenia oferty zostaną złożone oświadczenia Oferenta o braku zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych Oferenta a informacje z banków zostaną dostarczone jako uzupełnienie? (dotyczy pkt.1.2 ppkt. 8 Dz. III SIWZ)

*Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.*

10. Czy kadra techniczna o której mowa w pkt.1.2 ppkt. 3 b Dz. III SIWZ ma posiadać wszystkie wymienione uprawnienia tj.: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i drogowej czy tylko jeden rodzaj z w/w uprawnień.

*Zamawiający wymaga jednego rodzaju uprawnień budowlanych, których zakres odpowiada zadaniu.*

11. Jaka jest prawidłowa wartość wadium? W pkt 11 ppkt 11.1a Dz. III SIWZ podano dwie różne wartości.

*Wymagane wadium: 7.000 pln (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)*

*Anne Dąbkońska*

**Przewodnicząca Komisji**