

Nasz znak: ZOZ.V.010/DZP/01/PU/19

Sucha Beskidzka, dnia 11.02.2019r.

Dotyczy: Postępowania w trybie zapytanie ofertowego na dostawę artykułów hydraulicznych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

poz.235 - spoiwo do lutu miedź-srebro - jaką zawartość srebra (Ag) procentową ma mieć spoiwo 2%, 5%,15%, 34% czy 45%?

Odp. Spoiwo lut miękki- 34% srebra, lut twardy -45% srebra.

Z poważaniem:

[Signature]
Zastępca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Jacek Kuczewski