

Temat: Fwd: Damrota 42 Zabrze - zgoda na zamurowanie drzwi wejściowych do budynku

Nadawca: Piotr Starzec <p.starzec@mtbstg.pl>

Data: 23.06.2022, 10:12

Adresat: Marta Byczkowska <m.byczkowska@mtbstg.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Damrota 42 Zabrze - zgoda na zamurowanie drzwi wejściowych do budynku

Data:Thu, 23 Jun 2022 10:10:26 +0200

Nadawca:APLAN <aplan@aplan.biz.pl>

Adresat:Piotr Starzec <p.starzec@mtbstg.pl>

Dzień dobry,

zamurowani dodatkowych drzwi na klatkę schodową nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że zmienia warunki ewakuacji z budynku. W przypadku tego budynku ewakuacja i tak odbywa się od strony klatki a nie ulicy. W takiej sytuacji zamurowanie drzwi nie wymaga żadnych formalności. Wyrażam zgodę na powyższą zmianę.

W dniu 2022-06-21 o 09:41, Piotr Starzec pisze:

Dzień dobry

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej w sprawie zamurowania drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego w Zabrzu przy ul. Damrota 42 od strony ulicy w trakcie realizacji prac termomodernizacyjnych, zwracamy się do Pana jako autora projektu docieplenia budynku o wyrażenie zgody na taką zmianę. Prosimy również, jeśli jest to wymagane przepisami na zamieszczenie takiej zmiany w projekcie (w opisie oraz na rysunkach).

Z poważaniem

Piotr Starzec

Inspektor ds. inwestycji

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 380 90 06

tel. 32 380 90 22 wewn.115

tel. 32 380 90 34 wewn.115

tel.kom. 519 499 271

--

Pozdrawiam
Tomasz Szulik

Aplan Studio Projektowe
ul. Knosały 9
41-810 Zabrze
tel. kom. 515-149-792
tel. 32-275-05-58
www.aplan.biz.pl