

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Tryb postępowania	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Nazwa zamówienia	Budowa kompleksu garaży betonowych przy ul. Szyb Andrzeja w Rudzie Śląskiej
Znak sprawy	TIR/18/RB/TP/2025
Data pisma	2025-09-17

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło kolejne pytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia jego treść wraz z wyjaśnieniami.

Nr pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego	Zmiana SWZ
Pytanie 3	Proszę o informację jakie sieci należy przebudować zgodnie z warunkami Orange TTISIA/MM/215-50964/2021 (typ kabli i długości) na odcinku kolizyjnym. Na PZT jest również do przekładki kabel energetyczny oznaczony jako eWA, proszę podać jaki to typ kabla i do kogo należy.	Zamawiający informuje, iż kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi fi 200 na całej długości.	Nie

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższa treść jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania