

Kościan, dnia 04.10.2023 r.

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/31/2023/ZO  
pn.: „Sprzedaż i dostawa rur i studni”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 02.10.2023 r., a także wyjaśnienia Zamawiającego:

### Pytanie

Czy studnie mają składać się z stożków i uszczelek ?

### Odpowiedź

Studnie kanalizacyjne DN 1000 mają składać się z kinety, rury trzonowej karbowanej, stożka, włazu żeliwno betonowego D400 i uszczelek oraz pierścienia odciążającego żelbet.

Studnie kanalizacyjne DN 600 mają składać się z kinety, rury trzonowej karbowanej, adaptera teleskopowego, włazu żeliwno betonowego D400 i uszczelek oraz pierścienia odciążającego żelbet.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Dawid Borkowski