

Lipnica Wielka, 30.06.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Lipnica Wielka
z siedzibą:
Lipnica Wielka 18
34-483 Lipnica Wielka

Informacja o pytaniach do SWZ
i
odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania pn. „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LIPNICY WIELKIEJ O CZĘŚĆ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1.

1. W opisie technicznym wentylacji przesłanym w odpowiedzi na zapytanie jest rozbieżność z częścią rysunkową projektu. W załączniku numer 34 w dokumentacji technicznej Sali sportowej projektuje się centralę nawiewno-wywiewną podwieszaną. Natomiast w opisie technicznym jest zawarty opis gdzie projektuje się trzy rekuperatory z króćcami do góry (pionowe). Prosilibyśmy o informację, która wersja jest prawidłowa?
2. Po wskazaniu poprawnego rozwiązania w punkcie 1) prosimy o podanie konkretnych wydatków powietrza, sprzęży dyspozycyjnych oraz wskazanie czy nagrzewnica wtórna ma być elektryczna czy wodna?

ODPOWIEDZ:

W opisie nie ma wzmianki o trzech różnych rekuperatorach, projektuje się jedną centralę zbiorczą. Szacunkowe $V_n = 2940 \text{ m}^3/\text{h}$, $V_u = 3400 \text{ m}^3/\text{h}$, Nagrzewnica wtórna ma być elektryczna.

PYTANIE 2.

Proszę o informację czy nagrzewnice wodne o łącznej mocy 69kW do ogrzewania sali będą zasilane wodą z istniejącej kotłowni. Przewidziana w projekcie pompa ciepła ma moc grzewczą 19,6 kW co wystarczy na ogrzanie pomieszczeń na parterze obok sali.

ODPOWIEDZ:

Nagrzewnice były projektowane w połączeniu z kotłownią oraz pompą ciepła, dobrany typ pompy ciepła musi mieć określoną ilość w kaskadzie w tym przypadku 4 sztuki o łącznej mocy 72 kW .

Dodatkowo załączono rysunki:

1. Instalacji CWUŻ oraz hydrantów
2. Instalacja CO rzut parteru
3. Instalacja wentylacji rzut parteru

Mateusz Alojzy Lichosyt
Wójt Gminy Lipnica Wielka

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania
2. a/a

Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lipnicawielka