



WZ.271.23.2024

Do Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska”

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00402928/01 z dnia 2024-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00433807/01 z dnia 2024-07-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00441688/01 z dnia 2024-08-01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o udostępnienie brakujących profili sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

W załączeniu profile podłużne dla kanalizacji deszczowej.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych sieci sanitarnych (średnice, zagłębienia, materiał) zawartych w załącznikach do OPZ nr 2,4,5

Odpowiedź:

Załącznik nr 2 do OPZ

- rura PCV fi 160 mm, zagłębienie do 1 m

Załącznik nr 4 do OPZ

- dane średnic rur i zagłębień znajdują się na mapce poglądowej

Załącznik nr 5 do OPZ

- rura PCV fi 250 mm, zagłębienie do 2 m, przykanaliki rura fi 160 mm zagłębienie do 1 m

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

1) Załącznik do wyjaśnień.

Otrzymują:

1) strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czersk>

2) a/a

sporządziła: Arleta Matusik