



**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia są **przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych ZZOZ w Wadowicach przez okres 3 lat.**

Usługa polega na przeprowadzeniu:

**a)** przeglądu technicznego gaśnic oraz koców gaśniczych w obiektach ZZOZ w Wadowicach, a w przypadku konieczności ich remontu, wymiany i/lub złomowania: ich remont, wymianę i/lub złomowanie.

Ilość **gaśnic**: około **205 szt.**; ilość **koców gaśniczych**: **24 szt.**

**b)** próby ciśnienia i wydajności sieci hydrantów wew. i zew. w obiektach ZZOZ w Wadowicach, a w przypadku konieczności ich remontu, wymiany i/lub złomowania: ich remont, wymianę i/lub złomowanie.

Zestawienie hydrantów wewnętrznych:

OBIEKT	RODZAJ HYDRANTU	ILOŚĆ
Budynek Główny	DN 25	11
Pawilon C	DN 52	4
	DN 25	8
Pawilon E	DN 25	15
PPS	DN 25	14
SOR + Blok operacyjny (Pawilon D)	DN 25	8
Budynek Pogotowia DPD	DN 52	1

Zestawienie hydrantów zewnętrznych:

RODZAJ HYDRANTU	ILOŚĆ
Nadziemy DN 80	3
Podziemy DN 80	1

**SUMA HYDRANTÓW: 65 szt.**

Dodatkowe koszty mogą powstać w wyniku wykrycia usterek podczas kontroli – taśmowanie węża, wymiana węża w przypadku nieszczelności, wymiana łączników, wymiana zaworów hydrantowych, nieszczelność instalacji. Założono potrzebę wymiany części części hydrantów.

**c)** przeglądu technicznego przeciwpożarowych wyłączników prądu – **3 szt.**

**d)** pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego: **748 punktów** pomiarowych

**e)** sprawdzeniu poprawności działania systemu oddymiania (**2 systemy**) w Pawilonie C budynku ZZOZ w Wadowicach.

***Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***