



# REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

## URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 [zamowieniapubliczne@um.rumia.pl](mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl)

ZP.271.3.2021

Rumia, dnia 10.03.2021 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Budowa układu drogowego na Górze Markowca w Rumi – etap I**”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 26.02.2021 r. pod numerem ogłoszenia 2021/BZP 00011317/01.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

**Dot. branża drogowa**

**Dołączone opracowanie geotechniczne wskazuje na występowanie skomplikowanych warunków gruntowo-wodnych. Przy tak słabych gruntach należy wykonać wzmocnienie podłoża gruntowego.**

**Postępowanie przetargowe nie jest ogłoszone w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z powyższym Wykonawca powinien otrzymać wraz z dokumentacją gotowe rozwiązanie projektowe dot. wzmocnienia konstrukcji występującego podłoża gruntowego.**

**Wykonawca nadmienia, iż Zamawiający w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości winien określić zakres przedmiotu zamówienia. Dołączenie projektu wzmocnienia pozwoli zachować konkurencyjność ofert wykonawców oraz prawidłowo oszacować koszt wykonania całości zamówienia.**

**Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt wzmocnienia podłoża gruntowego.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami „Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego części określa projektant obiektu budowlanego ...”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawienia obiektów budowlanych, projektowaną inwestycję, z uwagi na jej częściową lokalizację w obrębie i u podnóży skarp Góry Markowca, projektant zaliczył w całości do **drugiej kategorii geotechnicznej**. Z uwagi na bardzo skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego wykonano jako warstwę przepuszczalną z pospółki, owiniętą geowłókniną separacyjną.

Występujące lokalnie grunty nienośne i słabonośne warstw: nasypów niekontrolowanych (z uwagi na ich zróżnicowany skład, stan oraz makroporowy charakter); gleb; gruntów spoistych warstwy IIa (z uwagi na jej miękkoplastyczny stan) **należy bezwzględnie wymienić**. Zakładana ilość wymiany została przyjęta w **przedmiarze robót w poz. D-02.00.00 Roboty ziemne**.

#### **Pytanie nr 2**

**Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.**

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Dokumentacja geologiczna znajduje się w załączniku B do SWZ - Projekt budowlany: PB-11\_GEOTECHNIKA.

**Pytanie nr 3**

**Dot. poz. 29, 30 przedmiaru drogowego - w związku z wyzerowanymi ilościami w podanych pozycjach, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu nie wchodzi w zakres zamówienia.**

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Natomiast nie obejmuje opracowania docelowej organizacji ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu znajduje się w załączniku C do SWZ – Projekt wykonawczy PW\_14\_DOR. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II SWZ pkt 19 ppkt 7) przedmiar robót, dołączony do niniejszej SWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

**Pytanie nr 4**

**Zwracamy się z prośbą o informację, czy bariery energochłonne N2W3 A wchodzą w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o aktualizację przedmiaru.**

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje bariery energochłonne N2W3 A. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II SWZ pkt 19 ppkt 7) przedmiar robót, dołączony do niniejszej SWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

**Pytanie nr 5**

**Zwracamy się z prośbą o informację, czy niecki żwirowe wchodzą w zakres zamówienia. Jeżeli tak, prosimy o aktualizację przedmiaru.**

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje niecki żwirowe. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem II SWZ pkt 19 ppkt 7) przedmiar robót, dołączony do niniejszej SWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

**Pytanie nr 6**

**W celu zapewnienia konkurencyjności postępowania i dostęp do uzyskania zamówienia większej ilości wykonawców posiadających wystarczające zdolności techniczne i zawodowe proszę o:  
- zmianę warunku udziału poprzez wydłużenie okresu z pięciu do siedmiu lat, z którego wykonawca może wykazać się wymaganym doświadczeniem (SIWZ Rozdz. I, pkt. 14d).**

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ w ww. zakresie bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Referatu  
Zamówień Publicznych  
  
mgr Iwona Mikłowska-Szczygiel