

DOBOWY ROZBIÓR WODY

Rozbiór maksymalny dobowy [potrzeby ludności i gospodarcze]

Tabela nr 2

Przedsięwzięcie	Budowa i przebudowa SUW w Tarnowie
Obiekt	SUW - Tarnowo
Adres	74-300 Tarnowo; dz. nr 36/4; obręb 0006 Jezierzycze; gmina Myślibórz
Inwestor	PWiK Myślibórz

Qdmax = 137,9 m3/d

Godziny	Wymagana wydajność ujęcia Qh.max [m3]	Zużycie wody przez odbiorców [m3]	Przybyło do zbiornika [m3]	Ubyło ze zbiornika [m3]	Jest w zbiorniku [m3]
0-1	3	2	1,7	0,0	42,1
1-2	3	2	1,4	0,0	43,4
2-3	3	2	1,4	0,0	44,8
3-4	3	2	1,1	0,0	45,9
4-5	3	5	0,0	1,4	44,6
5-6	7	6	1,1	0,0	45,7
6-7	7	7	0,0	0,3	45,4
7-8	7	8	0,0	1,0	44,4
8-9	7	6	1,0	0,0	45,4
9-10	7	7	0,3	0,0	45,7
10-11	7	7	0,0	0,6	45,1
11-12	7	8	0,0	0,8	44,3
12-13	7	8	0,0	0,8	43,4
13-14	7	8	0,0	0,7	42,8
14-15	7	7	0,0	0,3	42,5
15-16	7	6	0,4	0,0	42,9
16-17	7	6	0,6	0,0	43,4
17-18	7	7	0,0	0,4	43,0
18-19	7	7	0,0	0,6	42,5
19-20	7	8	0,0	0,7	41,8
20-21	7	7	0,0	0,3	41,5
21-22	3	5	0,0	1,2	40,3
22-23	3	4	0,0	0,3	40 - pojemność początkowa
23-24	3	3	0,4	0,0	40,4
Σ		140,0	9,2	9,2	