

Projektowany kabel zasilający SUW

Kabel do likwidacji po zakończeniu przebudowy

Złącze kablowe ZK1–1Pp

Istniejące przyłącze kablowe

OBIEKTY BUDOWLANE i TECHNOLOGICZNE

BT	Budynek techniczny	- istniejący - do rozbiórki po przebudowie SUW
KT	Kontener techniczny	- projektowany
SG1 i SG2	Studnie głębinowe	- istniejące do przebudowy
ZW	Zbiornik wody uzdatnionej, nadziemny	- projektowany
ZB1	Zbiornik odcieków z pom. dezynfekcji	- projektowany
OS1 ÷ OS2	Osadniki wody popłucznej	- projektowany
AP	Agregat prądotwórczy	- projektowany
ZKP	Złącze kablowo pomiarowe	- projektowane [wg odrębnej procedury administracyjnej]
W	Wylot do rowu	- istniejący - do remontu [wg odrębnej procedury administracyjnej]
S1 ÷ S6	Studnie kanalalizacyjne	- projektowane
OS	Odpowietrzenie sieci gminnej	- projektowane
SP	Spust wody ze zbiornika ZW	- projektowany

Słup stalowy ocynkowany 8m z oprawami LED 70W IP65

Naświetlacz LED 50W IP65 montaż na wys. 4m

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Kostka betonowa drogowa 20x10; gr. 10 cm; kolor szary [naturalny] na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Nawierzchnia szutrowa 31,5 - 63,0 mm i żwiru średniego [50/50]; jedno-warstwowa gr. 25 cm, na podsypce piaskowej gr. 15 cm; utwardzona, kolor naturalny - tymczasowy dojazd do SUW

Płyta betonowa ażurowa MEBA 40x60; gr. 10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor szary [naturalny] , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Kostka betonowa chodnikowa 20x10;gr. 8 cm, kolor żółty lub czerwony , na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Płyty chodnikowe 50x50; gr. 6 cm [opaska budynku], kolor grafit lub czarny, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm., z wypełnieniem spoin piaskiem.

Ogrodzenie; H=1,7 m [panele H=1,5; deski betonowe H=0,2m]

Brama wjazdowa [B=4,0 m w osiach słupów, dwudzielna],
Furtka wejściowa [B=1,2m w osiach słupów].

Instalacja wodociagowa [woda surowa i uzdatniona]

Instalacja wodociagowa [woda uzdatniona na sieć gminną]

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej -przebudowa na czas realizacji SUW

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja elektryczna — zasilanie SUW; zasilanie studni i zbiornika

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Instalacja kanalizacyjna - remont odcinka do wylotu W [wg odrębnej procedury administracyjnej]

Ogrodzenie istniejące, do demontażu [siatka stalowa na stalowych słupkach]

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej - do zachowania

Przyłącze do gminnej sieci wodociagowej - odcinek do wyłączenia

Instalacja elektryczna - odcinek do przełożenia

Granice działek
- objętych opracowaniem
- pozostałe

Uwaga

1. W trakcie budowy nowej instalacji technologicznej będzie pracowała istniejąca instalacja SUW. W związku z tym należy tak zorganizować prace związane z budową nowego przyłącza i montażem ZK1–1Pp aby zachować ciagłość zasilania istniejącej instalacji SUW aż do czasu przełączenia na nową.
2. Wokół kontenera technologicznego i zbiornika wody wykonać uziomy otokowe i przyłączyć do nich konstrukcję kontenera i zbiornika.
3. Od otoku kontenera KT układać płaskownik uziemiający Fe/Zn 30x4mm wzdłuż linii kablowych do obudów studni, zbiornika, ZKP i słupa oświetleniowego

PROJEKT BUDOWLANY

"ZAPRONAD" - ul. Wiśniowa 1; 66-431 Czechów

PRZEDSIĘWZIĘCIE	BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ i PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY
OBIEKT:	KONTENER TECHNICZNY – **KT**
ADRES:	74–300 TARNOWO — działka: nr 6/34; obręb: Jezierzyce 06; ident. działki: 321004_5.0006.6/34
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogusław Dombek upr. bud. nr 18/99/Gw . Specjalność. instalacyjna w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych.	06.2021 r.		1:250
OPRACOWAŁ:				Rys. nr
SPRAWDZIŁ:	mgr inż.Przemysław Mazur upr. bud. ZAP/0126/POOE/13 . Specjalność. instalacyjna w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych.	06.2021 r.		**E1**