

PERN S.A.

ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

e-mail: pern@pern.pl

tel: +48 (24) 266 23 00

fax: +48 (24) 266 22 03

www.pern.pl

PERN

Warszawa, dnia 5 lutego 2019 r.

Znak postępowania: HZP-231-157/18

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy:** postępowania na realizację Zakupu obejmującego:

**Modernizację napędów zasuw nr 08, 09, 10 w rozdzielni produktowej rurociągu dalekosiężnego w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach.**

Zamawiający informuje, że stosownie do treści pkt III, ppkt.8 SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1. Do jakiej strefy Ex powinny być przystosowane nowe napędy?

**Odp.: Nowe napędy powinny spełniać wymagania dla strefy II2G Ex de IIC T4.**

2. Jaki powinien być czas przesterowania zasuw?

**Odp.: Czas otwierania, lub zamykania powinien mieścić się w 1 minucie.**

3. Jaki jest typ i przekrój istniejącego kabla sterującego napędami?

**Odp.: Typ kabla od Dyspozytorni do szafy pośredniczącej to YKSYżo 0,6/1kV.**

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zakupu.**

Referent w Dziale Zakupów

*Agnieszka Maciejewska*  
Agnieszka Maciejewska

---

Zarząd Spółki

Igor Wasilewski  
Prezes Zarządu

Rafał Miland  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Stachowicz  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Wadejko  
Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Zwierzyński  
Wiceprezes Zarządu

