

Sosnowiec, dnia 27 marca 2023 roku

Oznaczenie zamówienia: 24/2023/TE/KP

Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „PRZEGLĄDY I STAŁA KONSERWACJA, W TYM USUWANIE AWARII SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZAINSTALOWANYCH NA OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO SOSNOWIECKICH WODOCIĄGÓW S.A.”

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
(podstawa: § 17 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych)**

W związku z otrzymaniem w dniu 24 marca br. wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), przekazuję treść pytań oraz wyjaśniam:

ZAPYTANIE 1:

„Czy posiadają Państwo zestawienie sprzętowe dla poszczególnych obiektów (ilość czujek, rodzaj akumulatorów). Niezbędne jest nam to do określenia ewentualnych kosztów związanych z ich wymianą. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż stosuje bezobsługowe akumulatory 12 VDC, 7,2 Ah wykonane w technologii AGM. Standardowa ilość czujników ruchu na jeden obiekt (2 sztuki).

ZAPYTANIE 2:

„Jaka jest dostępność do obiektów. Czy jest to swobodny dostęp czy należy każdorazowo wzywać kogoś z Państwa strony do udostępnienia obiektu”?

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż dostęp do obiektów jest możliwy w obecności osób obsługujących dany obiekt bądź samodzielnie – po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym terminu oraz charakteru prac do wykonania na obiekcie.

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia i stanowią integralną część SWZ, udostępnionej przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

CZŁONEK ZARZĄDU

Iwona Nawrocka