



| | |
|----------------------------|--|
| | Tryskacz stojący K115, temp 68°C |
| | Tryskacz stojący K115, temp 93°C |
| | Zraszacz Sferyczny K65 |
| | Zraszacz rozpylający K90 |
| | Zraszacz przyścienny K90 |
| | Przycisk "Start Zraszania" |
| DN50 3000 | Średnica nominalna Długość odcinka w mm |
| | Spadek instalacji |
| | Pion instalacji wychodzący w górę |
| | Pion instalacji wychodzący w dół |
| | Zawór odwadniająco - płuczący DN50 |
| | Zawór testowy DN25 |
| | Rzędna osi względem poziomu +0,00 |
| | Detektor Adicos HOT-SPOT |

| | | | |
|---|---|-------------------------|--------------|
| TEMAT | Dokumentacja powykonawcza instalacji gaśniczej – tryskaczowej i zraszaczowej dla Zespołu Hal Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Miłowickiej 7a | | |
| ADRES | Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów ul. Miłowicka 7a, 40-312 Katowice | | |
| INWESTOR | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Obraki 140, 40-833 Katowice | | |
| TYTUŁ RYS | Powykonawczy rzut instalacji w Hali B | | |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Marcin Horazin | cert. CNBOP nr 302/2020 | |
| DATA | Grudzień 2022 r. | NR RYS: 4 | SKALA: 1:150 |
| Pilotoks Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 75, 40-748 Katowice | | | |