

Numer sprawy: **RIiGK.271.16.2021**

Bobowa, 2021-12-07

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

Zadanie XVII

Proszę o podanie parametrów pomp(przepływ, wysokość podnoszenia, wolny przelot, średnica rurociągów tłocznych w przepompowni) które mają zostać dostarczone w ramach zadania:

Zakup pompy o mocy 7kW - 1szt

Zakup pompy o mocy 11kW - 1szt

Odpowiedź:

Pompa o mocy 11 kW jest przeznaczona do przepompowni P 6. Wszelkie parametry pompy należy dobrać do pracy przepompowni P6 zlokalizowanej w m. Jankowa w celu określenia wnioskowanych parametrów pompy należy dokonać wizji lokalnej po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 18 351 41 78 (Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej). Zamawiający w tym zakresie nie będzie żądał potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. Pompa o mocy 7 kW jest przeznaczona do pracy jak w przepompowni P4, której modernizacja jest przewidziana w zadaniu XV prowadzonego postępowania.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy